

各位

津久井浜学園
理事長 余郷有聡

4/23 お詫び

～火災報知機誤作動により消防車が出動について～

4/23 午前4時35分頃、火災報知機誤作動により消防車が出動する案件発生。

原因 東園舎/海側から見て右側の園舎 階段の火災検知センサーが誤動作

対応 消防隊員様と現場センサー誤作動と確認しました。
本日中に管理会社による修理点検実施いたします。

近隣様、皆様にご迷惑ご心配おかけいたしましたことお詫び申し上げます。

