2023年度 第Ⅰ期：照度・残留塩素検査票（5月～7月検査）

横須賀市学校薬剤師会

学校名		薬剤師名	今 直人
年月日	2023年6月1日(木)	養護教諭	
戸外照度	~~LUX~~	天候	小雨

●遊離残留塩素検査●（今回は冷水機の検査はありません）

	棟		東棟		棟 本園舎		
		最上階（　階）	1階（　）	最上階（2F階）	1階（　）	最上階（2階）	~~給食室~~
	保健室	教室名（　）	教室名（　）	教室名（3年3）	教室名（　）	教室名 OWL	に給湯室
直後	ppm	ppm	0.7 ppm	0.7 ppm	0.7 ppm	0.7 ppm	0.7 ppm
5分後	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm
色			○	○	○	○	○
におい			○	○	○	○	○
濁り			○	○	○	○	○
（備考）							

放水直後に基準値以下の場合は5分程度放水後に再検査する。基準値は0．1ppm以上。異常なしは○、異常ありは×を記入し詳細は備考欄に記載する。

●遊離残留塩素検査●（今回は冷水機の検査はありません）

	南棟		東棟		棟		
		最上階（　階）	1階（　）	最上階（C階）	1階（　）	最上階（　階）	給食室
	保健室	教室名（　）	教室名（　）	教室名（　）	教室名（　）	教室名（　）	
直後	ppm	ppm	0.5 ppm	0.7 ppm	ppm	ppm	ppm
5分後	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm
色			○	○			
におい			○	○			
濁り			○	○			
（備考）							

放水直後に基準値以下の場合は5分程度放水後に再検査する。基準値は0．1ppm以上。異常なしは○、異常ありは×を記入し詳細は備考欄に記載する。

★7月末までに検査し部会長に提出してください。